

Hersteller Manufacturer's name and address		KL Lufttechnik Marbach im Felde 20, A-3532 Rastendorf		
Produkt Type Model identifier		KL350-RV-E, KL350-LV-E, KL350-RB-E, KL350-LB-E, KL350-RVB-E, KL350-LVB-E		
Spezifischer Energieverbrauch Specific energy consumption	SEC kWh/(m²*a)	kalt -80,11	durchschnitt -42,18	warm -17,83
Typ Typology		ZLG (zwei-Richtung-Lüftungsgerät)		
Art des Antriebes Type of drive installed		Drehzahlregelung		
Art des Wärmerückgewinnungssystems WRS Type of heat recovery system HRS		rekuperativer Wärmetauscher		
Thermischer Wirkungsgrad des WRS Thermal efficiency of heat recovery system HRS	ηt	82 %		
Höchster Luftvolumenstrom Maximum low rate		323 m³/h		
Elektrische Eingangsleistung Ventilatorantrieb Electric power input of the fan drive		111 W		
Gehäuse Schalleistungsbegrenzung Casing sound power level	LWA2	36 dB(A)		
Bezugs-Luftvolumenstrom Reference low rate		0,0622 m³/s 224 m³/h		
Bezugsdifferenz Reference pressure difference		50 Pa		
Spezifische Eingangsleistung Specific power input	SEL	0,20 W/(m³/h)		
Steuerungsfaktor, Steuerungstypologie Control factor, control typology		MISC 1,1	STGR 0,65	x-Wert 2
Innere Höchstleckluft rate (bei 100Pa) Declared maximum internal leakage rate		0,1 %		
Äußere Höchstleckluft rate (bei 250Pa) Declared maximum external leakage rate		0,1 %		
Mischrate Mixing rate		-		
Position, Beschreibung optische Filteranzeige Position, description of visual filter warning		Display, LED		
Anweisung, Anbringung regelbarer AUL-, FL-Gitter Instructions to install regulated supply/exhaust grilles		-		
Internetadresse für Anweisung zur Zerlegung Internet address for disassembly instructions		www.kl-lufttechnik.at		
Druckschwankungsempfindlichkeit Luftstrom bei Airflow sensitivity to pressure variations at		-		
Luftdichtheit zwischen innen und außen Indoor / outdoor air tightness		-		
Jährlicher Stromverbrauch Annual electricity consumption	JSV	1,51 kWh/(m²*a)		
Jährliche Einsparung an Heizenergie Annual heating saved	JEH kWh/(m²*a)	kalt 88,57	durchschnitt 45,28	warm 20,47